

令和8年4月27日

質問回答書

件名 長瀬公民館長寿命化改良工事（機械設備）

番号	仕様書 ページ	質問事項	回答
1	作業環境について	工事期間は、一部有人ですか、無人ですか。	工事着手前に事務室等の移転作業（別途業務委託）を予定しており、工事着手後は無人での改修を想定しております。
2	天井について	各天井内に機器設置・配管・ダクト工事がありますが、作業エリア天井はすべて撤去した状態での作業となるのでしょうか。また、点検口作業があるのでしょうか。	建築主体工事の天井改修工事に合わせての施工と、要所に設置されている点検口を使用しての作業を想定しております。 参考に建築主体工事の天井伏図等、資料を追加します。
3	撤去工事について	撤去工事で一式となっている箇所の数量をご指示願います。	数量については、図面より拾い出しをお願いいたします。