令和8年4月　水質検査結果

採水日：4月8日（水）

東根、藤助新田地区	東根、小田島、長瀞地区	大富地区	神町、東郷、高崎地区	入・上野台地区	沼沢、猪野沢地区

No.	基準項目			基準値（㎎／L以下）	大森山高区配水系 東根学童保育所	判定	大森山低区配水系 小田島公民館	判定	県企業局村山広域水系 大富公民館	判定	県企業局村山広域水系 東郷公民館	判定	県企業局村山広域水系 入低区配水管末	判定	県企業局村山広域水系 横台中継ポンプ場	判定
1	健康に関する項目	病原微生	一般細菌	100CFU／ml以下	0	OK	0	OK	0	OK	0	OK	0	OK	0	OK
2			大腸菌	検出しない	検出せず	OK	検出せず	OK	検出せず	OK	検出せず	OK	検出せず	OK	検出せず	OK
3		無機物／重金属	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003 mg／L未満	OK	0.0003 mg／L未満	OK								
4			水銀及びその化合物	0.0005	0.00005 mg／L未満	OK	0.00005 mg／L未満	OK								
5			セレン及びその化合物	0.01	0.001 mg／L未満	OK	0.001 mg／L未満	OK								
6			鉛及びその化合物	0.01	0.001 mg／L未満	OK	0.001 mg／L未満	OK								
7			ヒ素及びその化合物	0.01	0.001 mg／L未満	OK	0.001 mg／L未満	OK								
8			六価クロム化合物	0.02	0.001 mg／L未満	OK	0.001 mg／L未満	OK								
9			亜硝酸態窒素	0.04	0.004 mg／L未満	OK	0.004 mg／L未満	OK								
10			シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001 mg／L未満	OK	0.001 mg／L未満	OK	0.001 mg／L未満	OK	0.001 mg／L未満	OK	0.001 mg／L未満	OK	0.001 mg／L未満	OK
11			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	2.2 mg／L	OK	2.1 mg／L	OK								
12			フッ素及びその化合物	0.8	0.08 mg／L未満	OK	0.08 mg／L未満	OK								
13			ホウ素及びその化合物	1	0.05 mg／L未満	OK	0.05 mg／L未満	OK								
14		一般有機物	四塩化炭素	0.002	0.0002 mg／L未満	OK	0.0002 mg／L未満	OK								
15			1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05	0.005 mg／L未満	OK	0.005 mg／L未満	OK								
16			ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	0.001 mg／L未満	OK	0.001 mg／L未満	OK								
17			ジクロロメタン	0.02	0.001 mg／L未満	OK	0.001 mg／L未満	OK								
18			テトラクロロエチレン	0.01	0.001 mg／L未満	OK	0.001 mg／L未満	OK								
19			トリクロロエチレン	0.01	0.001 mg／L未満	OK	0.001 mg／L未満	OK								
20			ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005	0.000014 mg／L	OK	0.000015 mg／L	OK	0.000005 mg／L未満	OK	0.000005 mg／L未満	OK	0.000005 mg／L未満	OK	0.000005 mg／L未満	OK
21			ベンゼン	0.01	0.001 mg／L未満	OK	0.001 mg／L未満	OK								
22		消毒副生成物	塩素酸	0.6	0.06 mg／L未満	OK	0.06 mg／L未満	OK	0.06 mg／L未満	OK	0.06 mg／L未満	OK	0.06 mg／L未満	OK	0.06 mg／L未満	OK
23			クロロ酢酸	0.02	0.002 mg／L未満	OK	0.002 mg／L未満	OK	0.002 mg／L未満	OK	0.002 mg／L未満	OK	0.002 mg／L未満	OK	0.002 mg／L未満	OK
24			クロロホルム	0.06	0.001 mg／L未満	OK	0.001 mg／L	OK	0.007 mg／L	OK	0.006 mg／L	OK	0.007 mg／L	OK	0.005 mg／L	OK
25			ジクロロ酢酸	0.03	0.002 mg／L未満	OK	0.002 mg／L未満	OK	0.005 mg／L	OK	0.004 mg／L	OK	0.005 mg／L	OK	0.004 mg／L	OK
26			ジブロモクロロメタン	0.1	0.002 mg／L	OK	0.002 mg／L	OK	0.001 mg／L	OK	0.001 mg／L	OK	0.002 mg／L	OK	0.001 mg／L	OK
27			臭素酸	0.01	0.001 mg／L未満	OK	0.001 mg／L未満	OK	0.001 mg／L未満	OK	0.001 mg／L未満	OK	0.001 mg／L未満	OK	0.001 mg／L未満	OK
28			総トリハロメタン	0.1	0.002 mg／L未満	OK	0.003 mg／L	OK	0.012 mg／L	OK	0.011 mg／L	OK	0.014 mg／L	OK	0.008 mg／L	OK
29			トリクロロ酢酸	0.03	0.002 mg／L未満	OK	0.002 mg／L未満	OK	0.004 mg／L	OK	0.004 mg／L	OK	0.004 mg／L	OK	0.004 mg／L	OK
30			ブロモジクロロメタン	0.03	0.001 mg／L未満	OK	0.001 mg／L	OK	0.004 mg／L	OK	0.004 mg／L	OK	0.005 mg／L	OK	0.003 mg／L	OK
31			ブロモホルム	0.09	0.001 mg／L未満	OK	0.001 mg／L	OK	0.001 mg／L未満	OK	0.001 mg／L未満	OK	0.001 mg／L未満	OK	0.001 mg／L未満	OK
32			ホルムアルデヒド	0.08	0.008 mg／L未満	OK	0.008 mg／L未満	OK	0.008 mg／L未満	OK	0.008 mg／L未満	OK	0.008 mg／L未満	OK	0.008 mg／L未満	OK
33	水道水が有すべき性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1	0.002 mg／L	OK	0.008 mg／L	OK								
34			アルミニウム及びその化合物	0.2	0.001 mg／L未満	OK	0.001 mg／L未満	OK								
35			鉄及びその化合物	0.3	0.01 mg／L未満	OK	0.01 mg／L	OK								
36			銅及びその化合物	1	0.004 mg／L	OK	0.013 mg／L	OK								
37		味	ナトリウム及びその化合物	200	13 mg／L	OK	13 mg／L	OK								
38		着色	マンガン及びその化合物	0.05	0.001 mg／L未満	OK	0.001 mg／L未満	OK								
39		味	塩化物イオン	200	12 mg／L	OK	12 mg／L	OK	12 mg／L	OK	12 mg／L	OK	13 mg／L	OK	12 mg／L	OK
40			カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	85 mg／L	OK	81 mg／L	OK								
41			蒸発残留物	500	170 mg／L	OK	170 mg／L	OK								
42		発泡	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02 mg／L未満	OK	0.02 mg／L未満	OK								
43		カビ臭	ジェオスミン	0.00001	0.000001 mg／L未満	OK	0.000001 mg／L未満	OK	0.000001 mg／L	OK	0.000001 mg／L	OK	0.000001 mg／L	OK	0.000001 mg／L	OK
44			2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001 mg／L未満	OK	0.000001 mg／L未満	OK	0.000001 mg／L未満	OK	0.000001 mg／L未満	OK	0.000001 mg／L未満	OK	0.000001 mg／L未満	OK
45		発泡	非イオン界面活性剤	0.02	0.005 mg／L未満	OK	0.005 mg／L未満	OK								
46		臭気	フェノール類	0.005	0.0005 mg／L未満	OK	0.0005 mg／L未満	OK								
47		味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3 mg／L未満	OK	0.3 mg／L未満	OK	0.3 mg／L未満	OK	0.3 mg／L未満	OK	0.3 mg／L未満	OK	0.3 mg／L未満	OK
48		基礎的症状	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	OK	7.5	OK	7.3	OK	7.3	OK	7.3	OK	7.2	OK
49			味	異常でないこと	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK
50			臭気	異常でないこと	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK
51			色度	5度以下	0.5 度未満	OK	0.5 度未満	OK	0.5 度未満	OK	0.5 度未満	OK	0.5 度未満	OK	0.5 度未満	OK
52			濁度	2度以下	0.1 度未満	OK	0.1 度未満	OK	0.1 度未満	OK	0.1 度未満	OK	0.1 度未満	OK	0.1 度未満	OK

令和8年5月　水質検査結果

採水日：5月1日（金）

No.	基準項目			基準値(mg／L以下)	東根、小田島、長瀞、藤助新田地区 大森山高区配水系 東根学童保育所	判定	東根、小田島、長瀞、藤助新田地区 大森山低区配水系 小田島公民館	判定	神町、大富、東郷、高崎地区 県企業局村山広域水系 大富公民館	判定	神町、大富、東郷、高崎地区 県企業局村山広域水系 東郷公民館	判定	入・上野台地区 県企業局村山広域水系 入低区配水管末	判定	沼沢（向原を除く）、猪野沢地区 県企業局村山広域水系 横台中継ポンプ場	判定
1	健康に関する項目	病原微生	一般細菌	100CFU／ml以下	0	OK	0	OK	0	OK	0	OK	0	OK	0	OK
2			大腸菌	検出しない	検出せず	OK	検出せず	OK	検出せず	OK	検出せず	OK	検出せず	OK	検出せず	OK
3		無機物／重金属	カドミウム及びその化合物	0.003												
4			水銀及びその化合物	0.0005												
5			セレン及びその化合物	0.01												
6			鉛及びその化合物	0.01												
7			ヒ素及びその化合物	0.01												
8			六価クロム化合物	0.05												
9			亜硝酸態窒素	0.04												
10			シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01												
11			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10												
12			フッ素及びその化合物	0.8												
13			ホウ素及びその化合物	1												
14		一般有機物	四塩化炭素	0.002												
15			1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05												
16			ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04												
17			ジクロロメタン	0.02												
18			テトラクロロエチレン	0.01												
19			トリクロロエチレン	0.01												
20			ベンゼン	0.01												
21		消毒副生成物	塩素酸	0.60												
22			クロロ酢酸	0.02												
23			クロロホルム	0.06												
24			ジクロロ酢酸	0.03												
25			ジブロモクロロメタン	0.1												
26			臭素酸	0.01												
27			総トリハロメタン	0.1												
28			トリクロロ酢酸	0.03												
29			ブロモジクロロメタン	0.03												
30			ブロモホルム	0.09												
31			ホルムアルデヒド	0.08												
32	水道水が有すべき性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1												
33			アルミニウム及びその化合物	0.2												
34			鉄及びその化合物	0.3												
35			銅及びその化合物	1												
36		味	ナトリウム及びその化合物	200												
37		着色	マンガン及びその化合物	0.05												
38		味	塩化物イオン	200	12 mg／L	OK	11 mg／L	OK	7 mg／L	OK	8 mg／L	OK	8 mg／L	OK	7 mg／L	OK
39			カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300												
40			蒸発残留物	500												
41		発泡	陰イオン界面活性剤	0.2												
42		カビ臭	ジェオスミン	0.00001	0.000001 mg／L未満	OK	0.000001 mg／L未満	OK	0.000001 mg／L未満	OK	0.000001 mg／L未満	OK	0.000001 mg／L未満	OK	0.000001 mg／L未満	OK
43			2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001 mg／L未満	OK	0.000001 mg／L未満	OK	0.000001 mg／L未満	OK	0.000001 mg／L未満	OK	0.000001 mg／L未満	OK	0.000001 mg／L未満	OK
44		発泡	非イオン界面活性剤	0.02												
45		臭気	フェノール類	0.005												
46		味	有機物(全有機炭素（TOC ）の量)	3	0.3 mg／L未満	OK	0.3 mg／L未満	OK	0.3 mg／L未満	OK	0.3 mg／L未満	OK	0.3 mg／L未満	OK	0.3 mg／L未満	OK
47		基礎的症状	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	OK	7.5	OK	7.2	OK	7.4	OK	7.3	OK	7.2	OK
48			味	異常でないこと	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK
49			臭気	異常でないこと	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK
50			色度	5度以下	0.5 度未満	OK	0.5 度未満	OK	0.5 度未満	OK	0.5 度未満	OK	0.5 度未満	OK	0.5 度未満	OK
51			濁度	2度以下	0.1 度未満	OK	0.1 度未満	OK	0.1 度未満	OK	0.1 度未満	OK	0.1 度未満	OK	0.1 度未満	OK